1

Indledning_____

Kære kunde

Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug.

Indhold_____

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive.

Termer som anvendes i betjeningsvejledningen____

- # Informativ tekst markeres med symbolet til venstre i teksten.
- ## Advarsler om forhold der gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre i teksten

Indholdsfortegnelse_____

	Side
Indledning	1
Indhold	1
Termer som anvendes i betjeningsvejledningen	2
Indholdsfortegnelse	3
Brugeroversigt	26
	Afsnit
Betjeningspanelet	2
Adgang til systemet	3
Låsning af display og lamper	3.1
Adgang til menuerne	4
Tabel 1: Sådan får du adgang til menuerne	4
Tilkobling af system	5
Hvornår skal jeg udkoble	5.1
Udgangstid	5.2
Hvis du ikke kan tilkoble	5.3
Tilkobling af system	5.4
Tabel 2: Sådan tilkobles systemet	5.4
Frakobling af system	6
Hvornår skal jeg frakoble	6.1
Indgangstid	6.2
Frakobling hvis du udløser alarm	6.3
Hvis du ikke kan frakoble	6.4
Frakobling af system	6.5
Tabel 3: Sådan frakobles system	6.5
Udkobling af zoner	7
Tabel 4: Sådan udkobles zoner	7
Ophævelse af udkobling	8
Tabel 5: Sådan ophæves udkobling af en zone	8
Når der udløses en alarm	9
Hvad sker der, når der udløses en alarm	9.1
Lokal alarm	9.1.1
Når der udløses en alarm	9.1.2
Systemalarm	9.1.3
Problemer der kan opstå	9.2
Lokalisering af lokal alarm	9.3
Tabel 6: Lokalisering af lokal alarm	9.3
Afstilling af alarm	9.4
Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm	9.4
Visning af de seneste alarmer (LOG)	10
Ingen aktive alarmer	10.1
Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer	10.1
Når der er aktive alarmer	10.2
Tabel 9: Hvis der er udløst alarm	10.2
Opretning / ændring af koder	11
Ordliste	12

ATS udg. 1 Betjeningspanelet

2 Betjeningspanelet___



Nr.	Tast	Funktion
1	0 - 9	Numeriske taster til indtastning af oplysninger og koder
2	ON	Tilkobler alarmanlægget, efter at du har indtastet din brugerkode
3	OFF	Frakobler alarmanlægget, efter at du har indtastet din brugerkode
4	ENTER	Fuldfører en opgave. / Bladrer frem i menuen.
5	Menu*	Viser f.eks. meddelelse for menu start. / Bladrer fremad i menuen
6	CLEAR	Forlader den aktuelle funktion
7	OPEN	Funktionstast, anvendes til at vælge en funktion via tasterne 1 – 6 (hvis

		de er programmeret)
Nr.	Tast	Funktion
8	PIL op/ned	Bladre frem / tilbage i menuen. Opdatere de viste oplysninger.
9	PIL Venstre/ Højre	Ikke i brug
10		Ikke i brug

Lamper og display " låses" automatisk efter 30 sekunder eller ved at taste **CLEAR**. De kan "aktiveres " igen ved at taste Brugerkode og trykke **ENTER**.

	1	
Nr.	Lamper	Funktion
11	Område	Områder, der er tilkoblet eller i alarm, vises med en lysende eller
		blinkende lampe, når visning er "aktiv".
12	System	Strømforsyning (Grøn):
		Fast Lys = OK_{i}
		Blink = 230V net fejl.
13	System	System fejl (Gul):
	-	Slukket når display er "låst".
		Ved "aktiv" visning er fast lys = systemfejl.
14	System	Alarmer (Rød) :
	_	Alarm ikke afstillet
		Kun ved "aktiv" visning.
15	System	Dørstatus (Blå):
		Blink = adgang givet
		Fast = permanent åben

Nr.	Display	Funktion
16	Display	2 eller 4 liniers display
		Viser meddelelser og indtastede data. Hvis meddelelsen er lang vil
		teksten rulle i displayet.

14

3 Adgang til alarmsystemet

Du skal have en brugerkode og / eller et kort/brik for at betjene alarmsystemet.

Brugerkoden består af 4 – 10 cifre og er unik for den enkelte bruger.

Administratoren af alarmsystemet har programmeret din brugerkode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. til - eller frakoble systemet. Du harv kun adgang til de menufunktioner som administratoren har programmeret din brugerkode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen *Mangler autoritet til denne funktion*.

Hvis du går ind i menuen og ikke aktivere nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved at taste CLEAR – knappen og ikke timeout – funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet.

3.1 Låsning af display og lamper_____

For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid.

Tiden programmeres af teknikeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden.

Er visningen lukket, kan den åbnes ved indtastning af gyldig brugerkode efterfulgt af **OFF**, **MENU**, **ON eller ENTER**. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på **CLEAR**.

Hvis der er lukket for visning ser displayet således ud:

08 : 30 07/07/2007 Kode #

Efter indtastning af brugerkode og ENTER viser displayet:

08 : 30 07/07/2007 Kode :

Lamperne vil nu vise Status for områder $\begin{pmatrix} 11 \\ 11 \end{pmatrix}$ og system $\begin{pmatrix} 13 \\ 13 \end{pmatrix}$

4 Adgang til menuerne_____

På systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menuerne. I det efterfølgende vises, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menuer.

Du har kun adgang til de menuer, der er tildelt din brugerkode.

På side 6. Adgang til systemet, finder du yderligere oplysninger.

Tabel	I: Sådan får du adgang til menuerne		
Trin	Handling		
1	Start visning		
	08 : 30 07/07/2007 Kode #		
	Tryk på knappen MENU*		
2	Tast din Brugerkode Tryk ENTER		
3	Nu vises		
	0 – Afslut . ENTER – Ned. * - Op 0 – Afslut . Menu:		
	Det er nu muligt at:		
	Bladre		
	Du kan bladre gennem menuerne med en funktion ad gangen. Tryk ENTER eller Pil ned for at bladre frem. Tryk Menu eller Pil op for at bladre tilbage. Tast nummeret på den menu, du vil have adgang til.		
	Tryk ENTER. Hoppe		
	Du kan hoppe til en bestemt menu, hvis du kender menunummeret. Tast menunummeret		
	Tryk ENTER.		
4	I den valgte menu kan du foretage dig det, som din Brugerkodes rettigheder giver adgang til.		
5	Afslut adgang til menuer. Tryk CLEAR indtil visning svare til Trin 1		

Hvis du fortryder et menuvalg kan du altid gå tilbage ved at taste CLEAR.

#

5 Tilkobling af systemet_____

5.1 Hvornår skal jeg tilkoble_____

Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen.

5.2 Udgangstid_____

Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 30 sekunder), ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangstiden.

Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en detektor i adgangsvejen aktiveres.

5.3 Hvis du ikke kan tilkoble_____

Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble områder i bygningen, fordi:

- Din brugerkode er kun programmeret til at udkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder du er autoriseret til at tilkoble.
- Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de område du vil tilkoble.
- Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en detektor er aktiveret det pågældende område, f.eks. kontakter i en dør eller vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet.

Hvis en detektor er aktiveret, når du forsøger at tilkoble, udsender betjeningspanelet syv hurtige bip, og meddelelsen " Ativ i..." vises. Du skal herefter udbedre problemet som vises.

Systemansvarlig kan oplyse hvilke betjeningspaneler du skal bruge og hvilke områder du kan tilkoble.

5.4 Tilkobling af systemet_____

|--|

Trin	Handling	
1	Startvisning.	
	08	: 30 07/07/2007
	Tast din brugerkode.	
	Tryk ON.	
2	Displayet viser nu(2 eller 4 linie	r, afhæning af displaytype)
	0 – alle 1.	Område 1. 2. Område 2
	Tast Område):
	Så kan du vælge mellem:	
	Tilleble enkelte eneråder	
	- TIIKODIE ENKEIte Områder Tryk nå Pil ned for at få vist	et frakoblet område i listen
	Tryk på Pil ned for at få vist	det næste område i listen.
	Vælg det område, du vil tilkol	ole.
	Tast områdenummeret.	
	Tryk ENTER	
	Gentag hvis du skal tilkoble y	derligere områder
	- Tilkoble alle områder	ıy.
	Du kan tilkoble alle områder s	samtidig.
	Tryk O og derefter ENTER.	5
2	Når at områda ar tilkablat lysar	Jampon 11 for dot pågraldondo
3	område rødt.	
4	Afslut tilkobling.	

6 Frakobling af systemet_____

6.1 Hvornår skal jeg frakoble_____

Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmen. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste brugerkode og **ENTER**.

6.2 Indgangstid_____

Når indgangstiden startes (normalt 30 sekunder) ved åbning af en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden. Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden.

6.3 Frakobling, hvis du udløser alarm_____

Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmen. Derefter skal du finde udaf, hvad der var årsagen til alarmen og udbedre problemet.

Brug eventuelt funktionen "Visning af de seneste alarmer", der viser en liste med alle de alarmer, som er udløst for nyligt (se afsnit10 side 22).

6.4 Hvis du ikke kan frakoble_____

Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit" Hvis du ikke kan tilkoble " på <u>side 10</u> finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling.

6.5 Frakobling af systemet_____

Tabel 3 : Sådan	frakobles s	ystemet
-----------------	-------------	---------

Trin	Handling
1	Startvisning 08 : 30 07/07/2007 Kode # Tast brugerkode Tryk OFF
2	Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din brugerkode kan frakoble. (2 eller 4 linier, afhængig af display type): 0 – alle 1. Område 1. 2. Område 2 Tast Område: Du kan nu vælge at: • Frakoble enkelte områder Tryk på Pil ned for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på Pil ned for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder Tryk ENTER, når du er færdig. • Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig.
3	Når et område er frakoblet slukker lampen ¹¹ for det pågældende område.
4	Afslut frakobling. Tryk CLEAR

7 Udkobling af zoner_____

Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra alarmsystemet. Dette kan du gør, når der er fejl i en zone (hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er afhjulpet.

Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en ikke fejlbehæftet zone f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmen er tilkoblet, eller ved en ombygning i et område. En udkoblet zone vil ikke transmittere selv om systemet er tilkoblet.

```
# En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område,
detektoren/kontakten tilhøre, frakobles næste gang.
```

ATS udg. 1 Udkobling af en zone

Tabel 4 : Sådan udkobles en zone				
Trin	Handling			
1	Startvisning:			
		08 : 30 07/07/2007 Kode #		
	Tryk Menu* (på side 7 finder du flere oplysn	inger om <i>Adgang til menuer</i>)		
2	Tast din brugerkode. Tryk ENTER			
3	Tast 10 Tryk ENTER			
4	Hvis alle zoner er normale kan o zonenummeret Tast Zone nummer Tryk ENTER	lu udkoble disse hvis du kender Alle Zoner Er Normale Udkobl.:		
5	Hvis der er en eller flere aktive z Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk PILned/PIL op Vælg den zone, du vil udkoble. Tast Zonenummer. Tryk ENTER . Gentag hvis du skal udkoble yde Tryk Enter , når du er færdig.	zoner. Aktive på 4. Alarm Udkobl.: erligere zoner.		
6	Afslut udkobling. Tryk CLEAR			

8 Ophævelse af udkobling_

Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation.

En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, zonen tilhøre frakobles næste gang. Derfor er ophæfelsen af en udkoblet zone normalt kun nødvendig hvis der er foretaget en speciel programering af ATS centralen.

ATS udg. 1 Ophævelse af en udkobling

Trin	Handling				
1	Startvisning		08:30 07/07/2007 Kode #		
	Tryk Menu* (På side 7 finder du flere oplysninger om om adgang til <i>menufunktioner</i>)				
2	Tast din brugerkode Tryk ENTER				
3	Tast 11 Tryk ENTER				
4	Hvis der ikke er noger	udkoblede Udkobl. Er op Ophæv udkol	e zoner phævet for alle zoner bl.:		
5	Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Udkoblet i 4 Ophæv udkobl.: Du kan bladre gennem dem: Tryk PIL ned/PIL op. Vælg den zone, du vil ophæve udkoblingen for. Tast zonenummeret. Tryk Enter Gentag hvis du skal ophæve udkobling for yderligere zoner. Tryk ENTER når du er færdig.				
6	Afslut ophævelse af ud Tryk CLEAR	lkobling.			

9 Når der udløses en alarm_

Når der udløses en alarm vil et lydsignal aktiveres som tegn på alarmtilstanden. Gå til betjeningspanelet, indtast brugerkode og **ENTER**. Status vil nu blive vist for systemet og lampen blinker for det område der er aktiveret.

- Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen "Lokal alarm".
- Hvis det er en alarm er øverste linie blank.
- Hvis det er en systemalarm vises "Kræver serv. Afstil...".

Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses alarm, er det vigtigt, at du nøjagtig ved, hvilken zone der er årsag til problemet, så årsagen hurtigt kan lokaliseres.

9.1. Hvad sker der, når der udløses en alarm_____

Systemet skelner mellem forskellige typer af alarmer, og de opstår i forskellige systemtilstande.

9.1.1 Lokal alarm_____

En lokal alarm kan forekomme, hvis systemet frakoblet. En lokal alarm udløses, når f.eks. en nødudgang, aktiveres.

Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Områdelampen på betjeningspanelet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en gentagende tone, indtil der kviteres for alarmen på tastaturet.

På displayet vises meddelelsen "Lokal alarm" Alarmen sendes **ikke** til kontrolcentralen.

9.1.2 Når der udløses en alarm_

En alarm kan udløses hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet.

Den nøjagtige type alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener,...). Lampen på betjeningspanelet blinker hurtigt og øverste linie i displayet er blank.

Alarmen sendes normalt med det samme til kontrolcentralen.

ATS udg.1 Når der udløses en alarm

9.1.3 Systemalarm_____

Denne alarm kan udløses uafhængig af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Alarmen udløses hvis der er pillet ved sikkerhedssystemet (f.eks. centralen), eller der er registret fejl i systemet.

Alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener,...). På displayet vises "Kræver Serv.Afstil...".

Du kan ikke afstille en systemalarm til kald servicetekniker. Hvis der er en systemalarm fra DGP 1 – 16, kan anlægget IKKE tilkobles!! Hvis der er en systemalarm fra en zone, kan det område, zonen indgår i, IKKE tilkobles!!

Systemalarm sendes normalt med det samme til kontrolcentralen.

9.2 Problemer, der kan opstå_____

- Der er en defekt zone

Alarmen fortsætter, indtil den er udkoblet fra systemet <u>(se afsnit 7 side 14)</u> Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk.

- Brugerkoden fungerer ikke

- Når du forsøger at afstille en alarm virker din brugerkode ikke
- Din brugerkode er ikke autoriseret til at afstille alarmen fra området.
- Du kan ikke afstille en systemalarm.

9.3 Lokalisering af en lokal alarm_____

Trin	Handling	·
1	Startvisning	
	U U	08 : 30 07/07/2007 Kode #
	Tast din brugerkode	
	Tryk ENTER	
2	Den lampe 11, der er kny blinker rødt.	/ttet til det område, der er i alarm,
	Meddelelsen. Lokal alarm vise	S.
3	Tryk ENTER to gange for at fastslå, hvor alarmen er udløst.	
	Der vises den zone, der er års	ag til alarmen.
		,Lokal Alarm fra NEXT / ENTER
	Tryk ENTER	
4	Meddel din administrator at de	er er en lokalalarm i "zone" og bed ham
	om at rette fejlen.	
5	Afslut Lokaliseringen	
	TTYK GLEAR	

Tabel 6: Lokalisering af en lokal alarm

9.4 Afstilling af alarm_____

Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm

Trin	Handling	
1	Startvisning 08 : 30 07/07/2007 Tast din brugerkode Tryk OFF	
2	Displayet viser nu: 0-ALLE 1. Område 1.2. område 2 Tast område Du kan nu vælge at: - Frakoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på PIL OP for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Tryk ENTER Gentag hvis du skal frakoble yderlige områder. Tryk ENTER når du er færdig - Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig Tast 0 Tryk ENTEP	
3	Lampen 11 for området holder op med at blinke, og området er frakoblet. Område 1 Alarm, zone 8 0-afstil, # - afbryd Alarmvisningen skal herefter afstilles ved:	
4	Displayet viser nu: 08 : 30 07/07/2007 Kode:	
5	Afslut frakobling Tast CLEAR	
6	Afhjælp problemet (luk f.eks. døren eller vinduet).	

ATS udg.1 Hvis der udløses en alarm

Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen efter en forudindstillet tid, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kviterer for alarmen.

10 Visning af de seneste alarmer (log)_____

Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måtte afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først.

10.1 Ingen aktive alarmer_____

Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer

Trin	Handling	
1	Startvisning	
	08 : 30 07/07/2007 Kode#	
	Tryk ENTER for at abne visning	
2	Tryk ENTER to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer MED tidsangivelse	
3	På displayet vises, hvor alarmen er opstået.	
	11 : 22 – 31/12 – lokal ALARM zone 2 1 – Scan. 0 Afslut	
	Du kan nu:	
	 Scan Gennemlæs tekstlinie Tryk på 1 Bladre tilbage Du kan se forrige hændelse (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet "Slut på LOG") Tryk ENTER Bladre frem Du kan se næste hændelse (Hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen) Tryk *MENU 	
	Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display.	
	Tryk på CLEAR (eller 0)	

10.2 Når der er aktive alarmer_____

Tahol	O٠	Hvic	dor	or	udlast	on	alarm
laber	91	TUS	uer	er	uuiøsi	еп	alaim

Trin	Handling	
1	Startvisning	
		08 : 30 07/07/2007 Kode#
	Tast din brugerkode.	
	Tryk ENTER for at åbne visnir	ng
2	Tryk ENTER to gange for at fa tidsangivelse.	å vist oplysninger om de seneste alarmer UDEN
	Displayet viser, hvor alarmen opstået.	
		Alarm i 3. Alarm zone NEXT / ENTER
	Du kan nu:	
	 Bladre i listen Tryk PIL ned/PIL op Afslut. 	
	Du kan afslutte alarmloggenog	y vende tilbage til det oprindelige display.
	Tryk CLEAR (eller ENTER)	

11 Opretning / ændring af bruger_____

Tast menu og kode efterfulgt af Enter.

Tast 14 efterfulgt af Enter.

Vælg: 1.for at slette. 2. for at se bruger. 3. for at opret / ændre. Efterfulgt af **Enter**. Tast bruger nummer: Efterfulgt af **Enter**

Tast Alarm gruppe nummer: (pil ned for at få alarmgrupper vist) Efterfulgt af Enter,

kvitter med Enter for at komme videre.

Tast dørgruppe (pil ned for at få Dørgruppe vist) Efterfulgt af **Ente**r, kvitter med **Enter** for at komme videre.

Tast etagegruppe (pil ned for at få etagegruppe vist) Efterfulgt af **Enter**, kvitter med **Enter** for at komme videre.

Indtast brugernavn ved at bruge, tal efterfulgt af **Enter** for hver bogstav. Tast * 2 gange for afslutning af bruger navn.

Tast kode: Efterfulgt af Enter.

Tast kode: Efterfulgt af Enter.

Display vil nu vise: "pin kode kan ikke vises". Tast Enter.

Display vil nu vise: "venter på kort". Vis kort til betjeningspanel. Tast Enter.

Display vil nu vise: "Opret bruger". Tast clear hvis der ikke skal oprettes flere brugere.

Tast Clear til der står:" Ingen alarmer i dette område i displayet".

HUSK at teste ny kode ...

Tast kode: Efterfulgt af Off.

12 Ordliste_____

Aktiv Zone (Åben)	Enheden, som er tilsluttet, er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet.		
Område	En sektion af en bygning med egne sikkerhedkrav. Der kan være mange områder i en bygning f.eks. kontor og lager.		
Centralenhed	Dette er systemets "center" . Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere.		
Frakoblet	Alarmanlægget er slået fra. Sabotage-, overfalds- og brandzoner er stadig funktionsdygtig.		
Log	En liste over de seneste alarmhændelser der er lagret i hukommelsen. Den kan vises på betjeningspanelets display.		
Kontrolcentral	Jansson overvåger 24 timer i døgnet om der er alarm. Alle alarmer sendes til en kontrolcentral, som sørger for alarm-behandling.		
Normal zone	Enheden i zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket.		
Brugerkode	Med din brugerkode kan du identificere dig overfor systemet, til- eller frakoble, samt få afgang til andre funktioner alt efter hvilke rettigheder der er knyttet til din kode.		
	Koden er et tal med 4 - 10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedsystemet via betjeningspanelet.		
	Hver bruger har sin egen brugerkode.		
Sabotage	En "sabotage" er en tilstand der opstår hvis zoner eller centralenheden går i stykker eller afbrydes, f.eks. hvis et kabel klippes over. Hvis en sabotage opstår, aktiveres en alarm.		
Systemalarm	Se "sabotage"		
Tilkoblet	Alarmanlægget er slået til.		
Udkoblet	Zoner er midlertidig sat i en tilstand hvor en aktivering ikke registres i systemet.		
Zone	En zone er tilsluttet en overvågningsenhed, f.eks. en dør- eller vindueskontakt eller rumsikring der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 3 Indgang.		

Pladsnr.	Brugernavn
1.	Jansson masterkode
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	Vægterkode
50.	Servicekode

ATS – Brugeroversigt.